

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Придбання матеріалів, обладнання для благоустрою території (Стійка залізобетонна опори лінії електропостачання СВ 105-5), за кодом ДК 021:2015: 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області .
Код ЄДРПОУ: 44617077, категорія замовника - орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Придбання матеріалів, обладнання для благоустрою території (Стійка залізобетонна опори лінії електропостачання СВ 105-5), за кодом ДК 021:2015: 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання .

3. Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2023-08-24-002832-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля проводиться для забезпечення виконання заходів управління ЖКГ. Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з наявної потреби в умовах воєнного стану. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані з технічних характеристик продукції їх виробниками та постачальниками, до вимог ДСТУ Б В. 2.6-2:2009, відповідно до сертифікату на систему управління якістю ISO 9001 виробника товару, сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO 14001. Марка бетону по міцності - 400; Відпускна міцність бетону, (%) - 75-80-90; Потрібна відпускна міцність бетону, (кгс/см²) - 300-320-360; Передаточна міцність бетону, (%) - 75; Марка бетону по морозостійкості - F - 150 циклів; Марка бетону по водонепроникності - W -2; Арматурна сталь - ст А 1000 д12мм + 2 додаткових стрижні L -5,5м; Робоча арматура - 4 напружених стрижні; Розподільча арматура - ВІ д4мм; Виміри на міцність - К3 - 1,4, Ктр — 1,0; довжина (L) мм- 10500, Ширина (В) мм -205, Висота (Н) мм- 280 , Переріз у верхній частині 205x205мм, Переріз у нижній частині 280x280 мм.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення: **1 800 000,00 грн. (один мільйон вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ**, визначений відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації від 28.04.2023р. №356 та Плану фінансування об'єктів благоустрою управління ЖКГ.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 800 000,00 грн. (один мільйон вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ, відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації від 28.04.2023 №356 та Плану фінансування управління ЖКГ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначено відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі".

Обрано метод розрахунку очікуваної вартості товару на підставі моніторингу цін та аналізу комерційних пропозицій постачальників товару через проведення письмових ринкових консультацій, за допомогою яких визначеної структуру ринку з урахуванням актуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість предмета закупівлі.

Визначення та відповідне обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій. Потенційними постачальниками надані комерційні пропозиції на постачання одиниці продукції. Також було використано загальнодоступну інформацію щодо цін товару, яка міститься у відкритих джерелах на сайтах постачальників відповідної продукції, в електронній системі закупівель (<https://metkonbud.com.ua>, <https://prom.ua>, <https://prom.ua/p1044335959-stojka-konicheskaya-105.html?&primelead=Ny4y>).

